



Autorizovaná osoba číslo SK06

VÚSAPL, a.s.

Novozámocká 5154/179C, 949 05 NITRA
IČO: 34 102 230, Tel: 00421-907-737479, www.vusapl.sk



Reg. No. 005/P-011

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU VÝROBKOV

SK CERTIFIKÁT **o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku** **SK06 – ZSV – 0253**

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Elektrofúzne tvarovky z polyetylénu PE-HD, PE 100 RC
a tvarovky na zvrávanie na tupo z PE-HD, PE 100 RC,
φ (20 – 800) mm; SDR 7,4 až SDR 41,
v tlakových radoch PN 4 až PN 25, na tlakové rozvody pitnej vody

Vhodné na tlakové rozvody pitnej vody vrátane dopravy neupravenej vody pred jej úpravou, tlakové kanalizačné potrubia a stoky a dopravu vody na iné účely s prevádzkovým tlakom do 2,5 MPa vrátane pri referenčnej teplote 20 °C a projektovanej životnosti minimálne 50 rokov, ako:

- hlavné a vedľajšie potrubia uložené v zemi,
- odtoky do mora,
- uložené vo vode,
- nadzemné aplikácie vrátane spájania rúr zavesených pod mostami.

Opis výrobku a posudzované parametre, ktorých nemennosť sa overovala sú uvedené na 2. strane certifikátu.

Uvedený na trh výrobcom

PLASTITALIA S.p.A,

Via Ferrara, 98061 Brolo (ME), Taliansko

Kód OSN: 380

a vyrábaný vo výrobní:

PLASTITALIA S.p.A,

Via Ferrara, 98061 Brolo (ME), Taliansko

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v SK technickom posúdení

SK technické posúdenie č. TP06/0008/VÚSAPL/2023

vydané dňa 28.11.2023 VÚSAPL, a.s., Nitra, autorizovanou osobou na technické posudzovanie TP06 podľa systému posudzovania parametrov I+ pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené, a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát je vystavený na základe Správy o certifikácii č. C06/23/0005/3406/CC zo dňa 29.11.2023

Tento certifikát bol vydaný prvýkrát dňa 29.11.2023 a ostáva v platnosti dovtedy, kým zostane v platnosti SK technické posúdenie, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a výrobné podmienky vo výrobní sa významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Nitre, dňa 29.11.2023



Ing. Emília Košecká

vedúca Certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov
a vedúca autorizovanej osoby SK06

079472

OCV-015-0923-V13